

令和4年7月22日

入札参加予定者 様

学校法人稲葉幼稚園
理事長 松浦 喜房

稲葉幼稚園・稲葉保育園 内部床シート張り改修工事 の質問回答書について（通知）

このことについて、設計図書等に関する質問について、下記のとおり通知します。

記

設計図書に関する質問回答書	
工事名 業務名	稲葉幼稚園・稲葉保育園 内部床シート張り改修工事
入札予定日	令和4年7月26日（火）
提出年月日	令和4年7月22日（金）
質問事項	回答
1. 施設運営を行いながらの改修工事でしょうか。どのような対応を採用されますか。	1. 改修工事の間も園は運営します。園としては、園舎内を複数工区に分け、1工区の工事が終わる毎に園児の生活スペースを移動していくことを想定しています。
2. 施設の備品についても使用しながらの施工になると考えていますが、どのような対応を採用されますか。	2. 改修工事の間も園の備品は使用します。上記と同様に、1工区の工事が終わる毎に備品を移動していくことを想定しています。
3. 備品の移動は見積もりに計上しますか、または、設計変更による対応になりますか。	3. 備品の移動は基本的に園職員が行いますので、見積もりへの計上は必要ありません。
4. 施工時期、施工時間などの制限はありますか。	4. 施工時期は公告に示した通り10月7日までとします。施工時間は月曜日～金曜日は8時～19時まで、土曜日は8時～18時までとなります。

<p>5. 園を運営しながらの施工ならば、工期延長は可能ですか。</p> <p>6. 工事車輛の駐車場は敷地内に確保できますか。</p> <p>7. 工事に必要な電力、水等は施設のものを使用可能ですか。</p> <p>8. 各部屋の出入り口部分には、押さえ金具は必要でしょうか。</p> <p>9. 設計図書にアルミ製のノンスリップ(タイヤ入り)巾37×高さ18×厚さ4.0(ビス止め)取付とするとの記載がありますが、指定された寸法のものがなく、以下の寸法でも問題ないでしょうか。 寸法:巾35×高さ17×厚さ4.3(ビス止め)</p>	<p>5. 工期内に終了するようお願いします。</p> <p>6. 工事車輛は園駐車場に駐車してください。(駐車場は添付地図1、2の通り)機材等の荷物を降ろされる時は、一時的に園玄関前に駐車されても構いませんが、安全管理のため、その際は園職員が立ち会います。</p> <p>7. 工事に必要な電力、水等は園のものをお使いください。</p> <p>8. 押さえ金具の設置は計画していません。扉レール、並びに玄関のかまち付近をすこし深めに研磨して施工していただけるとありがたいです。</p> <p>9. ノンスリップは、ナカ工業(株)ハイステップ・アートタイプ(A-37D)程度。</p>
--	--

以上